ANATOMIA PATOLOGICA

GASTROENTEROLOGIA

LABORATORI

CORTILE A

CORTILE B

BIBLIOTECA

CORPO DI PATOLOGIA

(RA) RADIODIAGNOSTICA

DIREZIONE SANITARIA

BLOCCO OPERATORIO 1

BLOCCO OPERATORIO 2

ARCHIVIO OX-116 E UP-062
REALIZZAZIONE PARETI DIVISORIE REI 30

VENTILAZIONE NATURALE
mq. 3.45 > 1/40
APERTURA SERRAMENTO
CON RILEV. DI FUMO

REALIZZAZIONE DI CANNE DI VENTILAZIONE
IN CARTONGESSO REI 120
APERTURA SERRAMENTO
CON RILEV. DI FUMO

VENTILAZIONE NATURALE
mq. 9.90 > 1/40 SUP.
APERTURA SERRAMENTO
CON RILEV. DI FUMO

VENTILAZIONE NATURALE
mq. 6.90 > 1/40 SUP.
APERTURA SERRAMENTO
CON RILEV. DI FUMO

VENTILAZIONE NATURALE
mq. 2.47 > 1/40 SUP.
APERTURA SERRAMENTO
CON RILEV. DI FUMO

REALIZZAZIONE DI CANNE DI VENTILAZIONE
IN CARTONGESSO REI 120
APERTURA SERRAMENTO
CON RILEV. DI FUMO

LEGENDA

- COMPARTIMENTAZIONI ESISTENTI — muri REI 120, porte REI 90
- COMPARTIMENTAZIONI NUOVE — muri REI 60, porte REI 60
- PARETI ESISTENTI IN CARTONGESSO — muri REI 60
- NUOVE PORTE ANTINCENDIO – REI 60
- SPIA DI INTERVENTO – SENSORE DI FUMO
- ALLARME OTTICO-ACUSTICO — Allarme Incendio
- AREA CON CARICO DI INCENDIO NULLO
- SCALE A PROVA DI FUMO — muri REI 120, porte REI 60
- SCALE PROTETTE — muri REI 120, porte REI 90
- EX-HALON
- PIOVE
- LOCALE DEPOSITO < 10 mq. — C
- LOCALE DEPOSITO > 10 mq. < 50 mq — D

Nota : in grigio dispositivi gia installati

- IDRANTI UNI 45
- ESTINTORI POLVERE 6 Kg.
- SPRINKLER
- SPRINKLER IN TUTTI I SINGOLI LOCALI CHE COMPONGONO IL REPARTO
- AREA PROTETTA CON RILEVAZIONE INCENDIO TIPO OTTICO DI FUMO
- AREA PROTETTA CON RILEVAZIONE INCENDIO TIPO OTTICO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI DEL REPARTO
- AREA PROTETTA CON RILEVAZIONE GAS
- AREA PROTETTA CON RILEVAZIONE TERMICA
- PULSANTE MANUALE DI ALLARME INCENDIO
- ELETTROMAGNETE PORTA-TAGLIAFUOCO
- PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
- PERCORSO D'USCITA ORIZZONTALE
- PERCORSO D'USCITA VERSO IL BASSO
- SEGNALATORE DI SGANCIO SERRANDA TAGLIAFUOCO
  q = sensore in canale cdz

CORPO A · CORPO B · CORPO C

P.O. "ALESSANDRO MANZONI" DI LECCO
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE SANITARIE
ai sensi del D.M. 18 settembre 2002

PROGETTO ESECUTIVO

AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE DI LECCO

Via dell' Eremo n.9/11
23900 LECCO
tel. 0341 489 111 - fax 0341 489 000
P. Iva 02166640132

Presidio: P.O. "ALESSANDRO MANZONI" - Via Dell'Eremo, 9/11

Reparto: CORPO "A" - livello -1 (+251.80)

Oggetto: ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

Argomento: PROGETTO VV.F.

PIANTA

Tav. n. VF 03 — Scala 1:200 — Data MAG 2010

Dis. n. — Disegnatore ML

Aggiornamenti			
LUG 2010			

S.C. TECNICO-PATRIMONIALE

Il Direttore — Ing. Marco CAPPELLINI

A termini di legge è vietata la riproduzione anche parziale senza autorizzazione